

二次製品防火水槽（４０m³） 構造図　S＝1／30

断面図　A－A



側面図




二次製品防火水槽（４０m³）明細書


型式記号	ASH322－Ⅰ型P－1.0		
認定番号	防－84099号		
容量	40 m³		
設置場所	Ⅰ型（空地用）		
荷重	10 kN/m²		
土被り	h ＝ 0 ～ 1.0 m		
主材料	細目	数量	備考
A ブロック	3000×2200×1980	1 個	標準型
B ブロック	3000×2200×1980	1 個	切欠付
C ブロック	3000×2200×1980	1 個	人孔型
D ブロック	3000×2200× 333	2 個	背面版
吸管投入孔ブロック	φ605，H=	個	
吸管投入孔ブロック	φ605，H=	個	
底設ピットブロック	φ660，H=503	1 個	
FRP 梯子		1 個	
縦締PC鋼棒	SBPR-930/1080-φ13，L=3265	8 本	
カプラー	φ13用	4 個	縦締用
定着具	φ13用 ナット，ワッシャー，アンカープレート	8 組	縦締用
取付用金具	M20ボルト，ワッシャー	5 組	底設ピット用
受枠及び蓋	φ600	1 組	
取付用金具	鉄筋φ16（M16ネジ切り），ナット，ワッシャー	3 組	吸管投入孔及び受枠用

※　吸管投入孔及び底設ピットの位置は、打合せを必要とする。


平面図




d部詳細図　S＝1／6




e部詳細図　S＝1／6



吸管投入孔 S=1／20　断面図



底設ピット S=1／20　断面図



名称	二次製品防火水槽（４０m³） 構造図							図番	BS101－1	旭コンクリート工業（株）	
承認			照査			設計		平成　年　月　日		提出	殿

BS101-1　050415