

二次製品耐震性貯水槽（４０ｍ³）　構造図　Ｓ＝１／３０

断　面　図　Ａ－Ａ




側　面　図




※１　ＦＲＰ梯子は、オプション取り付けとする。
※２　集水ピット内深さ（５０３㎜）は（３０３㎜）に変更できる。
　　打ち合わせを必要とする。


平　面　図




d部詳細図　Ｓ＝１／６




e部詳細図　Ｓ＝１／６



吸管投入孔　Ｓ＝１／２０
断　面　図



集水ピット　Ｓ＝１／２０
断　面　図



二次製品耐震性貯水槽（４０ｍ³）明細書

型式記号	ＡＳＨ３２２Ｃ－Ｉ型Ｐ－１.０		
認定番号	耐－００００１０号		
容　量	４０ ｍ³		
設置場所	Ｉ 型（空地用）		
荷　重	１０ ｋＮ／ｍ²		
土被り	Ｈｄ ＝ ０ ～ １.０ ｍ		
主材料	細　目	数　量	備　考
Ａ ブロック	３０００×２２００×１９８０	１ 個	標準型
Ｂ ブロック	３０００×２２００×１９８０	１ 個	切欠付
Ｃ ブロック	３０００×２２００×１９８０	１ 個	人孔型
Ｄ ブロック	３０００×２２００× ３３３	２ 個	背面版
吸管投入孔ブロック	φ６０５，Ｈ=	個	
吸管投入孔ブロック	φ６０５，Ｈ=	個	
集水ピットブロック	φ６６０，Ｈ=５０３（３０３）	１ 個	
ＦＲＰ 梯子		１ 個	
縦締ＰＣ鋼棒	ＳＢＰＲ－９３０／１０８０－φ１３，Ｌ=３２６５	８ 本	
カプラー	φ１３用	４ 個	縦締用
定 着 具	φ１３用 ナット，ワッシャー，グラウトワッシャー	８ 組	縦締用
取付用金具	Ｍ２０ボルト，ワッシャー	５ 組	集水ピット用
受枠及び蓋	φ６００	１ 組	
取付用金具	鉄筋φ１６（Ｍ１６ネジ切り），ナット，ワッシャー	３ 組	吸管投入孔及び受枠用

※　吸管投入孔ブロックの数量は土被りにより決定する。
※　集水ピットブロックは高さ３０３mmに変更できる。
※　吸管投入孔及びピットの位置は変更可能。打合せを必要とする。

BS200-1　050415

名称	二次製品耐震性貯水槽（４０ｍ³）　構造図							図番	ＢＳ２００－１	旭コンクリート工業（株）	
承認			照査			設計		平成　年　月　日		提出	殿