

# 二次製品耐震性貯水槽（４０ｍ³）　構造図　S＝1／30


断　面　図　Ａ－Ａ





断　面　図　Ｂ－Ｂ





平　面　図





ｄ部詳細図





ｅ部詳細図




吸管投入孔 S=1/20
断　面　図




集水ピット S=1/20
断　面　図




二次製品耐震性貯水槽（４０ｍ³）明細書

| 型式記号 | ASH322C-Ⅱ 型N-0.1／1.0 | | |
|---|---|---|---|
| 認定番号 | 耐-00011-1号 | | |
| 容　量 | 40 m³ | | |
| 設置場所 | Ⅱ 型（道路用） | | |
| 荷　重 | T-20 | | |
| 土かぶり | Hd = 0.1 ～ 1.0 m | | |
| 主材料 | 細　目 | 数量 | 備考 |
| A ブロック | 3000×2200×1980 | 1 個 | 標準型 |
| B ブロック | 3000×2200×1980 | 1 個 | 切欠付 |
| C ブロック | 3000×2200×1980 | 1 個 | 人孔型 |
| D ブロック | 3000×2200× 333 | 2 個 | 背面版 |
| 吸管投入孔ブロック | φ605，H= | 個 | |
| 吸管投入孔ブロック | φ605，H= | 個 | |
| 集水ピットブロック | φ660，H=503 | 1 個 | |
| FRP梯子 | | 個 | |
| 縦締PC鋼棒 | SBPR-930/1080-φ13，L=3265 | 8 本 | |
| カップラー | φ13用 | 4 個 | 縦締用 |
| 定着具 | φ13用 ナット，ワッシャー，アンカープレート | 8 組 | 縦締用 |
| 取付用金具 | M20ボルト，ワッシャー | 5 組 | 集水ピット用 |
| 受枠及び蓋 | φ600 | 1 組 | |
| 取付用金具 | 鉄筋φ16（M16ネジ切り），又は全ネジボルトM16 ナット，ワッシャー | 3 組 | 吸管投入孔及び受枠用 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※　集水ピットブロックは高さ３０３mmに変更できる。
※　吸管投入孔ブロックの数量は土かぶりにより決定する。
※　吸管投入孔及び、集水ピットの位置は変更可能。打ち合わせを必要とする。
※　FRP梯子はオプション取付とし、梯子の有無、数量及び位置は打合せを必要とする。

BS601-1　050415

| 名称 | 二次製品耐震性貯水槽（４０ｍ³）　構造図 | | | | | | | 図番 | BS601-1 | 旭コンクリート工業（株） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承認 | | | 照査 | | | 設計 | | 平成　年　月　日 | | 提出 | 殿 |