

二次製品耐震性貯水槽（７０ｍ^3）　基礎コンクリート構造図　Ｓ＝１／４０

平　面　図




Ｂ－Ｂ　断　面　図

ピット内の深さｈ＝３０３ｍｍの場合




ピット内の深さｈ＝５０３ｍｍの場合




Ａ－Ａ　断　面　図

ピット内の深さｈ＝３０３ｍｍの場合



ピット内の深さｈ＝５０３ｍｍの場合



基礎コンクリートについて

水槽の基礎については、基礎地盤の調査を行って地盤の強固な場合は均しコンクリート（無筋コンクリート）を基本とし、地盤が比較的柔らかい（中位のもの）場合、砂質地盤でＮ値が５以上１０未満、または粘土質地盤でＮ値が５以上８未満であれば、基礎コンクリートを鉄筋コンクリートとすることで対応できる。また、基礎地盤のＮ値が５未満の場合は検討を要する。

無筋コンクリートとする場合の基礎の形状寸法は、この図面に基づくものとする。

（参考）　基礎地盤のＮ値と基礎コンクリートの関係について

基礎地盤	Ｎ　値	基礎コンクリート
砂質地盤	１０以上	均しコンクリート（無筋コンクリート）
	５以上１０未満	鉄筋コンクリート
	５未満	検討が必要
粘土質地盤	８以上	均しコンクリート（無筋コンクリート）
	５以上８未満	鉄筋コンクリート
	５未満	検討が必要

＊鉄筋は、ＳＤ２９５またはＳＤ３４５を使用する。

BS401-2　080925

名称	二次製品耐震性貯水槽（７０ｍ^3）　基礎コンクリート構造図							図番	ＢＳ４０１－２	旭コンクリート工業（株）
承認			照査			設計		平成　年　月　日	提出	殿