

二次製品耐震性貯水槽（２０m³）　構造図　S＝1／３０

断　面　図



側　面　図




二次製品耐震性貯水槽（２０m³）明細書


型式記号	ASH220C－Ⅲ型 N－0．4／1．55		
認定番号	耐－18008号		
容量	２０ m³		
設置場所	Ⅲ型（道路用）		
荷重	T－25		
土かぶり	Hd ＝ 0．4 ～ 1．55 m		
主材料	細目	数量	備考
ＢＣ ブロック	２２００×２２００×１１５０	１ 個	切欠付人孔型
ＢＣ' ブロック	２２００×２２００×１１５０	２ 個	切欠付人孔型
Ｃ ブロック	２２００×２２００×１１５０	１ 個	人孔型
Ｄ ブロック	２２００×２２００× ４０３	２ 個	背面版
吸管投入孔ブロック	φ６０５，H＝	個	
吸管投入孔ブロック	φ６０５，H＝	個	
集水ピットブロック	φ６６０，H＝５０３	１ 個	
ＦＲＰ梯子		個	
縦締ＰＣ鋼棒	SBPR－９３０／１０８０－φ１３，L＝２２８０	４ 本	
縦締ＰＣ鋼棒	SBPR－９３０／１０８０－φ１３，L＝１１３０	４ 本	
縦締ＰＣ鋼棒	SBPR－９３０／１０８０－φ１３，L＝ ９４０	８ 本	
カップラー	φ１３用	１２ 個	縦締用
定着具（中間部）	φ１３用 ナット，ワッシャー，グラウトワッシャー	２４ 組	縦締用
定着具（端部）	φ１３用 ナット，ワッシャー，アンカープレート	８ 組	縦締用
取付用金具	Ｍ２０ボルト，ワッシャー	８ 組	集水ピット用
受枠及び蓋	φ６００	２ 組	
取付用金具	鉄筋φ１６（Ｍ１６ネジ切り），又は全ネジボルトＭ１６ ナット，ワッシャー	８ 組	吸管投入孔及び受枠用

※　集水ピットブロックは高さ３０３mmに変更できる。
※　吸管投入孔ブロックの数量は土かぶりにより決定する。
※　吸管投入孔及び、集水ピットの位置は変更可能。打ち合わせを必要とする。
※　ＦＲＰ梯子はオプション取付とし、梯子の有無、数量及び位置は打合せを必要とする。


平　面　図




ａ部詳細図



ｂ部詳細図



吸管投入孔 S=1/20
断　面　図



集水ピット S=1/20
断　面　図

