

二次製品耐震性貯水槽（４０m³）　構造図　S＝1／４０


断　面　図




側　面　図




平　面　図




a 部 詳 細 図




b 部 詳 細 図



吸管投入孔 S=1/20
断　面　図



集水ピット S=1/20
断　面　図



二次製品耐震性貯水槽（４０m³）明細書

型式記号	ASH220C－Ⅰ型 N－0．1／1．55		
認定番号	耐－11001－1号		
容量	40 m³		
設置場所	Ⅰ型（空地用）		
荷重	10 kN／m²		
土かぶり	Hd ＝ 0．1 ～ 1．55 m		
主材料	細目	数量	備考
A ブロック	2200×2200×1150	3 個	標準型
BC ブロック	2200×2200×1150	1 個	切欠付人孔型
BC' ブロック	2200×2200×1150	1 個	切欠付人孔型
C ブロック	2200×2200×1150	1 個	人孔型
C' ブロック	2200×2200×1150	1 個	人孔型
D ブロック	2200×2200× 403	2 個	背面版
吸管投入孔ブロック	φ605，H=	個	
吸管投入孔ブロック	φ605，H=	個	
集水ピットブロック	φ660，H=503	2 個	
FRP梯子		個	
縦締PC鋼棒	SBPR－930／1080－φ13，L=4580	4 本	
縦締PC鋼棒	SBPR－930／1080－φ13，L=2090	8 本	
カップラー	φ13用	8 個	縦締用
定着具（中間部）	φ13用 ナット，ワッシャー，グラウトワッシャー	16 組	縦締用
定着具（端部）	φ13用 ナット，ワッシャー，アンカープレート	8 組	縦締用
取付用金具	M20ボルト，ワッシャー	8 組	集水ピット用
受枠及び蓋	φ600	2 組	
取付用金具	鉄筋φ16（M16ネジ切り），又は全ネジボルトM16 ナット，ワッシャー	8 組	吸管投入孔及び受枠用

※　集水ピットブロックは高さ３０３mmに変更できる。
※　吸管投入孔ブロックの数量は土かぶりにより決定する。
※　吸管投入孔及び、集水ピットの位置は変更可能。打ち合わせを必要とする。
※　ＦＲＰ梯子はオプション取付とし、梯子の有無、数量及び位置は打合せを必要とする。